1О175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК № 1

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0337-18 від 17 липня 2018 р. до 16 липня 2021 р.

Показники пожежної безпеки панелей багатошарових звукоізоляційних ТМ «PHONESTAR»

Конструкція для облицювання стін (перегородок) для будівель і споруд із панелей багатошарових звукоізоляційних ТМ «PHONESTAR»	Показники пожежної небезпеки	Протоколи випробувань
Тришарова звукоізоляційна панель ТМ «PHONESTAR» облицьована гіпсокартоновим листом товщиною 12,5 мм	група горючості Г1	від 26.03.2018 № 13/СРМ-18 ВЦ ПП «ВЦ ТЕСТ» (атестат акредитації НААУ № 2Н 1050)
Тришарова звукоізоляційна панель ТМ «PHONESTAR» облицьована гіпсокартоновим листом товщиною 12,5 мм	група займистості В1	від 26.03.2018 № 14/СРМ-18 ВЦ ПП «ВЦ ТЕСТ» (атестат акредитації НААУ № 2Н 1050)
Тришарова звукоізоляційна панель ТМ «PHONESTAR» облицьована гіпсокартоновим листом товщиною 12,5 мм	група з помірною димоутворювальною здатністю Д2	від 26.03.2018 № 15/СРМ-18 ВЦ ПП «ВЦ ТЕСТ» (атестат акредитації НААУ № 2Н 1050)

Заст. керівника органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П./Seal

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * М.Київ
«ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ»
Ідентифікаційний код 36038552

В.І. Приймаченко
(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу сертифікації за тел. 044 221-94-10 Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа сертификации по тел. 044 221-94-10 Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the certification body tel. 044 221-94-10